

6 Свидетельство о приёмке

Светильник взрывозащищенный

РСП69-_____
тип,модификация, исполнение

ЖСП69- _____
тип,модификация, исполнение

ГСП69- _____
тип,модификация, исполнение

заводской номер изделия

соответствует требованиям технических условий
ТУ 16-2007 ИЖЦМ.676146.003 ТУ и признан годным к
эксплуатации

Штамп ОТК _____
Подпись Ф.И.О год, месяц, число

2 Основные технические данные

Маркировка взрывозащиты

РСП69-80;ЖСП69-70,-100; 1Ex db IIC T6 Gb
ГСП69-35,-70,-100 Ex tb IIIС Т80°С Db

РСП69-125, ГСП69-100 1Ex db IIC T5 Gb
Ex tb IIIС Т95°С Db

Степень защиты от внешних воздействий
по ГОСТ 14254-2015, не ниже IP65

Класс электротехнических изделий по способу
защиты человека от поражения электрическим
током по ГОСТ 12.2.007.0-75 I

Допустимая температура окружающей среды
при эксплуатации, °С от плюс 50°С до минус 60°С

Напряжение питания переменного тока, V 220, 240

Частота напряжения питающей сети, Hz 50, 60

Номинальная мощность, W

РСП69-80	80
РСП69-125	125
ЖСП69-70	70
ЖСП69-100	100
ГСП69-35	35
ГСП69-70	70
ГСП69-100	100






Коэффициент мощности: 0,8

Для РСП69-125,ЖСП69-70 с УПРУ коэффициент мощности
не указывается

Соответствует требованиям ГОСТ 31610.0-2014,
ГОСТ IЕС 60079-1-2013, ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010
ТР ТС 012/2011

ВНИМАНИЕ! Не допускается установка ламп
мощностью свыше указанной в маркировке светильника.
Возможна установка ламп меньшей мощности с применением
соответствующих этим лампам ПРА, ИЗУ, и конденсаторов).

3 Комплект поставки

Наименование	Обозначение	Количество	Заводской номер	Примечания
1. Изделие				
Светильник взрывозащищенный	РСП69-125;-80 ЖСП69-70,-100 ГСП69-35,-70,-100	1 шт.		
2. Документация				
Руководство по эксплуатации	ИЖЦМ.676146.018 РЭ	1 экз. на 50 светильников или менее в зависимости от заказа		
Паспорт	ИЖЦМ.676146.018 ПС	1 экз.		
3. Комплект инструмента и принадлежностей				
Ключ	ДБИШ.745226.013	1 шт.		
Ключ торцовый	ДБИШ.764431.001	1 шт.		
Прокладка	ДБИШ.754153.010	1 шт.		
Прокладка Уплотнительная	ДБИШ.714121.002	1 шт.		 Вводная коробка сверху
Шайба	ДБИШ.758491.056	1 шт.		 Вводная коробка сбоку

Примечание: при поставке светильников с УПРУ комплектовать паспортом УПРУ, 1 экз. на 10 светильников или менее в зависимости от заказа.

4 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию.

Для светильников поставляемых на экспорт, гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с момента их проследования через Государственную границу Российской Федерации.

5 Свидетельство об упаковке

Светильник взрывозащищенный

РСП69- _____
тип, модификация, исполнение

ЖСП69- _____
тип, модификация, исполнение

ГСП69- _____
тип, модификация, исполнение

_____ заводской номер изделия

упакован и отправлен Заказчику согласно технической документации.

Упаковано _____
Подпись Ф.И.О год, месяц, число